

2022年1月26日

## 共用部修理報告書

担当 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2022年1月26日
- ・不具合内容 3階B階段の防火扉温度ヒューズ断線
- ・原因 不明
- ・処置 温度ヒューズ交換 NS-1 (1個)



3階B階段側 ヒューズ交換前



3階B階段側 ヒューズ交換後

以上