

2023年01月23日

共用部修理報告書

担当 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2023年1月21日
- ・作業者 水澤 (207) 伊藤 (201)
- ・不具合内容 7階エレベータ前の電灯が2本とも点灯しない。
- ・原因 接触不良、今までエレベータ前はあまり不具合が派生していない。年末の掃除の際に取付位置が少しづれたためと思われます。
- ・処置 LED管を少し回転したら復帰した。

以上