

2023年7月31日

共用部修理報告書

担当 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2023年7月31日（月）
- ・不具合内容 906号室の4.5畳側のベランダ側サッシの中央のハンドルがスムーズに動かない。ハンドルは閉める時は下に下げ、開ける時は上げるが、開錠時にハンドルが垂直状態にならない。
- ・処置 ハンドルの不良と思われるので管理組合の保守用在庫のハンドルと交換し、開錠時、ハンドルが正常（垂直）に動作するようになった。
- ・使用部品 引き寄せハンドル（右用）1個



交換したハンドルの場所（写真は201号室）

以上