

共用部修理報告書

2023年9月3日(日)

505 鈴木

次の通り共用部分の修理を行いました

- ・ 作業日時 2023年9月2日(土)
- ・ 作業者 201 伊藤、207 水澤、505 鈴木、807 真野
- ・ 作業箇所 B 階段 2 階階段室、11 階 1109 号室前 非常灯 2 ヶ所
- ・ 症状 チェック用のタブを引いても点灯しない
- ・ 原因 バッテリーの劣化
- ・ 処置内容 バッテリーの交換
バッテリー型名：7HR-CY-REB
費用：49,192 円(税込み) 2 台分
- ・ 特記事項 2023 年度建築設備定期検査報告書による要改善箇所 4 ヶ所のうちの 2 ヶ所
バッテリーは、テクノシステムに発注



[カバーを外した状態]