

2023年9月8日

共用部修理報告書

担当 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日 2023年9月8日（金）
- ・作業者 103 工藤 207 水澤 201 伊藤
- ・不具合内容 台風13号の雨でエントランス屋上（201号室東側）の排水口がつまり雨水が10cm以上、溜った。
- ・処置 排水口のごみを取り除き、トイレ用のラバーカップ圧力でかけたところ、詰まりが取れ、スムーズに排水できるようになった。
- ・使用道具 トイレ用ラバーカップ



処置前 赤丸の付近まで雨水が溜りパイプが水中に埋もれた



処置後 雨水が排水され溜まらなくなった

以上