

2024年10月4日

共用部修理報告書

報告 201 伊藤

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します

記

- ・作業日 2024年10月4日（金）
- ・作業者 103 工藤、409 田邊、201 伊藤
- ・不具合内容 ・409号室住宅用火災警報器の誤作動
平常の状態で警報発生
- ・原因 不明
- ・処置 警報器交換（201号室在庫品を使用）

東芝住宅用火災警報器（TKRL-10N）



以上