

2022年6月26日

共用部修理報告書

担当 伊藤 (201)

下記の内容の共用部の修理をしたので、報告します。

記

- ・作業日時 2022年6月26日
- ・不具合内容 2022年6月26日 9階B階段の防火扉温度ヒューズ断線し、扉が閉じた状態
- ・原因 不明
- ・処置 温度ヒューズ交換 NS-1 (1個)
ヒューズ断線時のドアの閉動作の確認



9階B階段側 ヒューズ交換前



9階B階段側 ヒューズ交換後

以上